

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  
Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ - ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2012

**ΠΡΟΣ:** Όλες τις Υπηρεσίες του  
Σώματος

Τμήμα 2<sup>ο</sup> : Εθελοντισμού  
Ταχ. Δ/ση: Μουρούζη 4  
Ταχ. Κώδ.: 106 74 Αθήνα  
Αρ. τηλεφ: (213) 2157652  
Αρ. FAX: (210) 7407851  
**Αριθ.Πρωτ: 3483 οικ. Φ. 702.14**

### ΑΠΟΦΑΣΗ

**ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».**

-Ο-

### **Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος**

Έχοντας υπόψη:

- α. Τις διατάξεις του Ν.4029/2011 (Α' 245) «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις»
- β. Τις διατάξεις του Ν.3511/2006 (Α' 258) «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις».
- γ. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 210/16-06-1992 (ΦΕΚ Α '99) «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- δ. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

### **Αποφασίζουμε**

Τις προϋποθέσεις ίδρυσης Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών Α' - Β' Τάξης και Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων) σε τεχνικές προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων, πυροσβεστικών οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού, πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού:

**1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**A. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Α΄ ΤΑΞΗΣ**

**Χώροι Διοικητικής Υποστήριξης – Ενδιαίτησης**

α/α	Είδος χώρου	Χρήση	Ωφέλιμη επιφάνεια (m <sup>2</sup> )	Εξοπλισμός χώρου - Παρατηρήσεις
1	Γραφείο Διοικητή	Γραφείο-Δωμάτιο	15	Να υπάρχει 1 γραφείο με συρταριέρα και καρέκλα, 1 καρέκλα επισκεπτών, 1 ντουλάπα ατομικού ιματισμού (φοριαμός), 1 κρεβάτι με επιθυμητό διαχωριστικό από τον υπόλοιπο χώρο.
2	Γραμματεία-Γραφείο Κίνησης	Γραφείο	12	2 γραφεία με καρέκλες, 1 καρέκλα επισκεπτών και 1 αρχειοθήκη φακέλων.
3	Θάλαμοι Διαμονής Προσωπικού Ανδρών	Χώρος ανάπαυσης	40	2 θάλαμοι 20m <sup>2</sup> έκαστος, με δυνατότητα φιλοξενίας 4 ατόμων (2 διώροφα κρεβάτια)
4	Θάλαμος Διαμονής Γυναικών	Χώρος ανάπαυσης	12	1 θάλαμος με 2 κρεβάτια τουλάχιστον και 2 ντουλάπες ιματισμού.
5	Χώροι Υγιεινής	WC – Ντους (Ανδρών)	12	2 λεκάνες, 2 νιπτήρες, 1 ντουζιέρα
6		WC – Ντους (Γυναικών)	5	1 λεκάνη, 1 νιπτήρας, 1 ντουζιέρα
7	Τηλεφωνείο	Τηλεφωνικό κέντρο	5	Να διαθέτει 1 γραφείο με καρέκλα. Η θέση του χώρου να επιτρέπει την οπτική επαφή με το χώρο στάθμευσης των οχημάτων.
8	Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Κουζίνα	Καθιστικό	20	Να διαθέτει 2 τραπέζια εστίασης και ανάλογα καθίσματα καθώς και στοιχειώδη εξοπλισμό κουζίνας με νεροχύτη, ψυγείο και συσκευή για ζέσταμα φαγητού. Ο χώρος δύναται να ενσωματώνει το χώρο του τηλεφωνείου.
9	Χώρος φοριαμών	Φοριαμοί-αποθήκευση	6	Να διαθέτει τουλάχιστον 3 φοριαμούς για ατομικό ιματισμό. Ο χώρος δύναται να βρίσκεται σε υπόγειο.
10	Αποθήκη πυροσβεστικού εξοπλισμού	Αποθηκευτικός χώρος	8	Δύναται να βρίσκεται σε υπόγειο ή στον αύλειο χώρο.
<b>Συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου m<sup>2</sup></b>			<b>135</b>	
<b>Προσαύξηση για διαδρόμους, κλιμακοστάσια, τοιχοποιία, φέροντα οργανισμό m<sup>2</sup></b>			<b>30</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m<sup>2</sup></b>			<b>165</b>	

## Χώρος Αμαξοστασίου

Είδος χώρου	Χρήση	Επιφάνεια (m <sup>2</sup> )	Παρατηρήσεις
Χώρος Αμαξοστασίου	Στάθμευση 2 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων	56	Δύναται να είναι υπόστεγο, στέγαστρο ή και σκίαστρο για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η απαιτούμενη επιφάνεια είναι ενδεικτική καθώς εξαρτάται από τον τύπο των οχημάτων.
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m<sup>2</sup></b>			<b>56</b>

### Γενικές παρατηρήσεις - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

1. Όλες οι αναφερόμενες επιφάνειες των χώρων είναι ενδεικτικές και σε κάθε περίπτωση οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα εγκρίνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Οι κύριοι χώροι εργασίας ή διαμονής προσωπικού θα διαθέτουν θέρμανση, ψύξη, επαρκή αερισμό καθώς και φυσικό φωτισμό.
3. Επιθυμητή η εγκατάσταση κουδουνιού (σχολικού τύπου) ηχητικής σήμανσης συναγερμού συμβάντος με διάταξη ενεργοποίησης από το τηλεφωνείο.
4. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις και ο ανάλογος εξοπλισμός αυτών θα γίνονται σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/ση Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΑΠΣ.
5. Επιθυμητή η ύπαρξη αύλειου χώρου με επαρκή επιφάνεια για τους ελιγμούς των οχημάτων καθώς και η ύπαρξη περιφραξής με θύρα εισόδου-εξόδου των οχημάτων και ανάλογη σήμανση για λόγους ασφαλείας.

## **Β. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Β' ΤΑΞΗΣ**

### Χώροι Διοικητικής Υποστήριξης - Ενδιαίτησης

α/α	Είδος χώρου	Χρήση	Ωφέλιμη επιφάνεια (m <sup>2</sup> )	Εξοπλισμός χώρου - Παρατηρήσεις
1	Γραφείο Διοικητή	Γραφείο-Δωμάτιο	15	Να υπάρχει 1 γραφείο με συρταριέρα και καρέκλα, 1 καρέκλα επισκεπτών, 1 ντουλάπα ατομικού ματισμού (φοριαμός), 1 κρεβάτι με επιθυμητό διαχωριστικό από τον υπόλοιπο χώρο.
2	Γραμματεία-Γραφείο Κίνησης	Γραφείο	8	1 γραφείο με καρέκλα, 1 καρέκλα επισκεπτών και 1 αρχειοθήκη φακέλων.
3	Θάλαμος Διαμονής Προσωπικού Ανδρών	Χώρος ανάπαυσης	20	1 θάλαμος με δυνατότητα φιλοξενίας 4 ατόμων (2 διώροφα κρεβάτια)
4	Θάλαμος Διαμονής Γυναικών	Χώρος ανάπαυσης	10	1 θάλαμος με 1 διώροφο κρεβάτι και ντουλάπα ματισμού.
5	Χώροι Υγιεινής	WC – Ντους (Ανδρών)	5	1 λεκάνη, 1 νιπτήρας, 1 ντουζιέρα
6		WC – Ντους (Γυναικών)	5	1 λεκάνη, 1 νιπτήρας, 1 ντουζιέρα
7	Τηλεφωνείο	Τηλεφωνικό κέντρο	5	Να διαθέτει 1 γραφείο με καρέκλα. Η θέση του χώρου να επιτρέπει την οπτική επαφή με το χώρο στάθμευσης των οχημάτων.

8	Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Κουζίνα	Καθιστικό	16	Να διαθέτει 1 τραπέζι εστίασης και ανάλογα καθίσματα καθώς και στοιχειώδη εξοπλισμό κουζίνας με νεροχύτη, ψυγείο και συσκευή για ζέσταμα φαγητού. Ο χώρος δύναται να ενσωματώνει το χώρο του τηλεφωνείου.
9	Χώρος φοριαμών	Φοριαμοί-αποθήκευση	6	Να διαθέτει τουλάχιστον 3 φοριαμούς για ατομικό ιματισμό. Ο χώρος δύναται να βρίσκεται σε υπόγειο.
10	Αποθήκη πυροσβεστικού εξοπλισμού	Αποθηκευτικός χώρος	5	Δύναται να βρίσκεται σε υπόγειο ή στον αύλειο χώρο.
<b>Συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου m<sup>2</sup></b>			<b>95</b>	
<b>Προσαύξηση για διαδρόμους, κλιμακοστάσια, τοιχοποιία, φέροντα οργανισμό m<sup>2</sup></b>			<b>15</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m<sup>2</sup></b>			<b>110</b>	

#### Χώρος Αμαξοστασίου

Είδος χώρου	Χρήση	Επιφάνεια (m <sup>2</sup> )	Παρατηρήσεις
Χώρος Αμαξοστασίου	Στάθμευση τουλάχιστον 1 υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος	30	Δύναται να είναι υπόστεγο, στέγαστρο ή και σκίαστρο για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η απαιτούμενη επιφάνεια είναι ενδεικτική καθώς εξαρτάται από τον τύπο των οχημάτων.
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m<sup>2</sup></b>			<b>30</b>

#### Γενικές παρατηρήσεις - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

1. Όλες οι αναφερόμενες επιφάνειες των χώρων είναι ενδεικτικές και σε κάθε περίπτωση οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα εγκρίνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Οι κύριοι χώροι εργασίας ή διαμονής προσωπικού θα διαθέτουν θέρμανση, ψύξη, επαρκή αερισμό καθώς και φυσικό φωτισμό.
3. Επιθυμητή η εγκατάσταση κουδουνιού (σχολικού τύπου) ηχητικής σήμανσης συναγερμού συμβάντος με διάταξη ενεργοποίησης από το τηλεφωνείο.
4. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις και ο ανάλογος εξοπλισμός αυτών θα γίνονται σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/ση Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΑΠΣ.
5. Επιθυμητή η ύπαρξη αύλειου χώρου με επαρκή επιφάνεια για τους ελιγμούς των οχημάτων καθώς και η ύπαρξη περιφραξής με θύρα εισόδου-εξόδου των οχημάτων και ανάλογη σήμανση για λόγους ασφαλείας.

**Γ. ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ**

**Χώροι Διοικητικής Υποστήριξης - Ενδιαίτησης**

α/α	Είδος χώρου	Χρήση	Ωφέλιμη επιφάνεια (m <sup>2</sup> )	Εξοπλισμός χώρου - Παρατηρήσεις
1	Γραφείο Προϊστάμενου - Γραμματεία	Γραφείο	16	Να υπάρχουν 2 γραφεία με συρταριέρα και καρέκλα, 1 καρέκλα επισκεπτών και 1 αρχειοθήκη φακέλων.
2	Θάλαμοι Διαμονής Προσωπικού Ανδρών	Χώρος ανάπαυσης	20	1 θάλαμος με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι 4 ατόμων (2 διώροφα κρεβάτια)
3	Θάλαμος Διαμονής Γυναικών	Χώρος ανάπαυσης	8	1 θάλαμος με 1 κρεβάτι και ντουλάπα ιματισμού.
4	Χώροι Υγιεινής	WC - Ντους (Ανδρών)	5	1 λεκάνη, 1 νιπτήρας, 1 ντουζιέρα
5		WC - Ντους (Γυναικών)	5	1 λεκάνη, 1 νιπτήρας, 1 ντουζιέρα
6	Τηλεφωνείο	Τηλεφωνικό κέντρο	5	Να διαθέτει 1 γραφείο με καρέκλα. Η θέση του χώρου να επιτρέπει την οπτική επαφή με το χώρο στάθμευσης των οχημάτων.
7	Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων - Κουζίνα	Καθιστικό	15	Να διαθέτει 1 τραπέζι εστίασης και ανάλογα καθίσματα καθώς και στοιχειώδη εξοπλισμό κουζίνας με νεροχύτη, ψυγείο και συσκευή για ζέσταμα φαγητού. Ο χώρος δύναται να ενσωματώνει το χώρο του τηλεφωνείου.
8	Φοριαμοί - Αποθήκη	Αποθηκευτικός χώρος	6	Να διαθέτει 3 ντουλάπες ιματισμού (φοριαμούς). Δύναται να βρίσκεται σε υπόγειο.
<b>Συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου m<sup>2</sup></b>			<b>80</b>	
<b>Προσαύξηση για διαδρόμους, κλιμακοστάσια, τοιχοποιία, φέροντα οργανισμό m<sup>2</sup></b>			<b>10</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m<sup>2</sup></b>			<b>90</b>	

**Χώρος Αμαξοστασίου**

Είδος χώρου	Χρήση	Επιφάνεια (m <sup>2</sup> )	Παρατηρήσεις
Χώρος Αμαξοστασίου	Στάθμευση τουλάχιστον 1 υδροφόρου πυροσβεστικού οχήματος	30	Δύναται να είναι υπόστεγο, στέγαστρο ή και σκίαστρο για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Η απαιτούμενη επιφάνεια είναι ενδεικτική καθώς εξαρτάται από τον τύπο των οχημάτων.
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m<sup>2</sup></b>			<b>30</b>

### Γενικές παρατηρήσεις - Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

1. Όλες οι αναφερόμενες επιφάνειες των χώρων είναι ενδεικτικές και σε κάθε περίπτωση οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα εγκρίνονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2. Οι κύριοι χώροι εργασίας ή διαμονής προσωπικού θα διαθέτουν θέρμανση, ψύξη, επαρκή αερισμό καθώς και φυσικό φωτισμό.
3. Επιθυμητή η εγκατάσταση κουδουνιού (σχολικού τύπου) ηχητικής σήμανσης συναγερμού συμβάντος με διάταξη ενεργοποίησης από το τηλεφωνείο.
4. Οι τηλεφωνικές συνδέσεις και ο ανάλογος εξοπλισμός αυτών θα γίνονται σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ/ση Επικοινωνιών και Πληροφορικής του ΑΠΣ.
5. Επιθυμητή η ύπαρξη αύλειου χώρου με επαρκή επιφάνεια για τους ελιγμούς των οχημάτων καθώς και η ύπαρξη περιφράξης με θύρα εισόδου-εξόδου των οχημάτων και ανάλογη σήμανση για λόγους ασφαλείας.

## **2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

- 2.1. Για τη σύσταση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Α' Τάξης απαιτείται η ύπαρξη των κατάλληλων, πλήρως εξοπλισμένων κάτωθι πυροσβεστικών οχημάτων:
  - 2.1.1. Ένα (1) Υδροφόρο Πυροσβεστικό όχημα Α' τύπου, δηλαδή μικρό ευέλικτο όχημα με δεξαμενή χωρητικότητας 500 - 1500 lt νερού (Υποχρεωτική απαίτηση) και πλέον αυτού εναλλακτικά, ενός εκ των κάτωθι:
    - 2.1.1.2 Ένα (1) Υδροφόρο Πυροσβεστικό όχημα Β' τύπου, δηλαδή ευέλικτο όχημα με δεξαμενή χωρητικότητας 2500 lt νερού τουλάχιστον και 100 lt αφρού τουλάχιστον ή
    - 2.1.1.3. Ένα (1) Υδροφόρο Πυροσβεστικό όχημα Γ' τύπου, δηλαδή μεγάλο όχημα με δεξαμενή χωρητικότητας 5000 lt νερού τουλάχιστον και 500 lt αφρού τουλάχιστον.
  - 2.1.2. Επιπλέον, απαιτείται και η ύπαρξη του ακόλουθου πυροσβεστικού εξοπλισμού:
    - 2.1.2.1. Ένα (1) Αυτόνομο Διασωστικό Εργαλείο Διαστολέα - Κόφτη, το οποίο θα είναι είτε χειροκίνητο, είτε κινούμενο από Μηχανοκίνητη Υδραυλική Αντλία.
    - 2.1.2.2. Ένα (1) βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο κοπής ξύλου.
    - 2.1.2.3. Ένα (1) βενζινοκίνητο δισκοπρίονο κοπής μετάλλου.
- 2.2. Για τη σύσταση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού Β' Τάξης απαιτείται:
  - 2.2.1. Ένα (1) Υδροφόρο Πυροσβεστικό όχημα Α' τύπου, δηλαδή μικρό ευέλικτο όχημα με δεξαμενή χωρητικότητας 500 - 1500 lt νερού ή
  - 2.2.2. Ένα (1) Υδροφόρο Πυροσβεστικό όχημα Β' τύπου, δηλαδή ευέλικτο όχημα με δεξαμενή χωρητικότητας 2500 lt νερού τουλάχιστον και 100 lt αφρού τουλάχιστον.
  - 2.2.3. Επιπλέον, απαιτούνται:
  - 2.2.4. Μία (1) φορητή βενζινοκίνητη πυροσβεστική αντλία παροχής 400lt/min τουλάχιστον σε πίεση 5 bar.
  - 2.2.5. Ένα (1) βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο κοπής ξύλου.
  - 2.2.6. Ένα (1) βενζινοκίνητο δισκοπρίονο κοπής μετάλλου.
- 2.3. Για τη σύσταση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου απαιτείται είτε
  - 2.3.1. Ένα (1) Υδροφόρο Πυροσβεστικό όχημα Α' τύπου, δηλαδή μικρό ευέλικτο όχημα με δεξαμενή χωρητικότητας 500 - 1500 lt νερού ή
  - 2.3.2. Ένα (1) Υδροφόρο Πυροσβεστικό όχημα Β' τύπου, δηλαδή ευέλικτο όχημα με δεξαμενή χωρητικότητας 2500 lt νερού τουλάχιστον και 100 lt αφρού τουλάχιστον

Επιπλέον είναι απαραίτητα τα κάτωθι πυροσβεστικά εργαλεία:

2.3.3. Ένα (1) βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο κοπής ξύλου και

2.3.4. Ένα (1) βενζινοκίνητο δισκοπρίονο κοπής μετάλλου.

2.4. Διευκρινίζεται ότι, όπου γίνεται αναφορά σε πυροσβεστικά οχήματα τότε αυτά θα πρέπει **υποχρεωτικά** να διαθέτουν:

2.4.1. Πυροσβεστικό αντλητικό συγκρότημα συνδεδεμένο με την δεξαμενή του νερού με ελαστική σύνδεση. Όλα τα στόμια άντλησης ή παροχής νερού να φέρουν ταχυσυνδέσμους STORZ 45 ή STORZ 65.

2.4.2. Τυλιχτήρα, σωλήνα διαμέτρου 25 mm και μήκους 40 m τουλάχιστον, μόνιμα συνδεδεμένο με την αντλία του πυροσβεστικού συγκροτήματος.

2.4.3. Οπτική και ηχητική σήμανση (ηλεκτρονική σειρήνα).

2.4.4. Πυροσβεστικούς σωλήνες: πέντε (5) τουλάχιστον διαμέτρου 25mm (μήκους 25m), δύο (2) τουλάχιστον διαμέτρου 45mm (μήκους 15m) και δύο (2) τουλάχιστον διαμέτρου 65mm (μήκους 15m) με τους αντίστοιχους ταχυσυνδέσμους STORZ, κλειδιά για την σύσφιξη αυτών, συστολές με ταχυσυνδέσμους STORZ, σωλήνες αναρρόφησης (μυζητικοί) συνολικού μήκους 8m με ένα ράντιστρο μυζητικών σωλήνων, κλειδί υπέργειων υδροστομιών και φορητό αναμικτήρα αφρού.

2.4.5. Δύο (2) αυλούς με ταχυσύνδεσμο STORZ-25, δύο (2) αυλούς με ταχυσύνδεσμο STORZ-45 και ένα αυλό παραγωγής αεραφρού.

2.4.6. Λοιπό πυροσβεστικό εξοπλισμό όπως: δύο φτυάρια, δύο σκαπάνες, δύο τσεκούρια, ένα αρπάγιο, σχοινί, φακό, κόφτη μετάλλων.

2.4.7. Φαρμακείο κατάλληλα εξοπλισμένο για την παροχή Α' βοηθειών.

2.4.8. Μία (1) τουλάχιστον πλήρη αναπνευστική συσκευή ανοικτού κυκλώματος.

2.4.9. Δύο (2) τουλάχιστον επινώτιους πυροσβεστήρες.

2.4.10. Ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης χωρητικότητας 2-3 kg.

Όλα τα εργαλεία που συνοδεύουν το όχημα (γρύλος, εργαλεία αλλαγής τροχού, τρίγωνο στάθμευσης κλπ.).

3. Η καταλληλότητα των πυροσβεστικών οχημάτων, του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, πιστοποιείται από την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή της οποίας υπάγονται.

Με βάση τις προδιαγραφές αυτές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης προμηθεύονται τα απαιτούμενα πυροσβεστικά οχήματα και τον εξοπλισμό της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4. Για την περίπτωση ίδρυσης Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων σε Ιερές Μονές, αναλογική εφαρμογή θα έχουν οι υπό 2.3. ανωτέρω διατάξεις σε σχέση με την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων εκτός αν αιτιολογημένα σε ειδικές περιπτώσεις κριθεί αναγκαία η εφαρμογή διαφορετικών προϋποθέσεων.



Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Τμηματάρχης Γραμματείας

Ηλίας Β. Γιαννούτσος  
Επιπυραγός

Ο Αρχηγός ΠΣ

Παναγιώτης Α. Μπονάτσος  
Αντιστράτηγος ΠΣ

Εσωτερική Διανομή:

- Διευθύνσεις Α.Π.Σ.